

Brandschutz-Zertifikat *Certificat de protection incendie*

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität / Attestation suisse de conformité aux normes

No N 12783

Gruppe 132 Groupe 132	Wand-, Deckenbeläge und -verkleidungen Revêtements de parois et de plafonds	
Gesuchsteller Requérant	Alfa Decken GmbH Gewerbehäus Brühlmattweg 5 CH-4107 Ettingen	
Hersteller Fabricant	CLIPSO S.A. 1400 Yverdon-les-Bains	
Produkt Produit	CLIPSO 705	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 200756.01.6261 vom 22.06.2001	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2006	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCES 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon EN 45011

3001 Bern, 21.11.2001

Haller

Berger

