

V K F A E A I

Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie


Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 13582

Gruppe 132 Groupe 132	Wand-, Deckenbeläge und -verkleidungen Revêtements de parois et de plafonds	
Gesuchsteller Requérant	Alfa Decken GmbH Gewerbehäus Brühlmattweg 5 CH-4107 Ettingen	
Hersteller Fabricant	CLIPSO S.A. CH-1400 Yverdon-les-Bains	
Produkt Produit	CLIPSO 705A	
Beschrieb Description	Spanndeckenfolie aus Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, D=0,45mm, MA=220g/m ²	Feuille pour revêtement de plafonds en tissu de polyester avec revêtement de PU E=0,45mm, MA=220g/m ²
Anwendung Utilisation	Anwendung nur mit Genehmigung der zu- ständigen kantonalen Feuerpolizei	utilisation subordonnée à l'auto- risation de la police du feu
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 200756.02.0011 vom 16.01.2002	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2008	Anzahl Seiten 1 nombre de pages

Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Haller



Berger

